

Tűzoltó készülékek

Cég: Minta Szolgáltató Kft. Telephely: Központi telephely

2026. évi üzemeltetői ellenőrzési napló – negyedéves

Hely / megnevezés	Típus	Gyári szám	Gyártási év	Esedékes javítás	Elvégzett karbantartás	OKF szám	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Megjegyzés
Nevelői iroda	Beta co2	030592	2019	2029	Alap karbantartás	1714	01.04.	04.06.	07.04.		
Külső öltöző	Mobiak p6	138244	2024	2029	Alap karbantartás	1715	01.04.	04.06.	07.04.		
Fejlesztő bejárat	Protex p6	210356	2013	2028	Alap karbantartás	1716	01.04.	04.06.	07.04.		
Mosókonyha előtér	Maxima p6	29944	2009	2029	Alap karbantartás	1717	01.04.	04.06.	07.04.		
1-es csoport előtér	Totál p6	28828	2015	2030	Alap karbantartás	1718	01.04.	04.06.	07.04.		
1-es garázs	Protex p6	217259	2007	2027	Alap karbantartás	1719	01.04.	04.06.	07.04.		
3-as garázs	Mobiak p6	138241	2024	2029	Alap karbantartás	1720	01.04.	04.06.	07.04.		
Kazánház	Maxima p6	163141	2013	2028	Alap karbantartás	1721	01.04.	04.06.	07.04.		
2-es garázs	Totál p6	45341	2014	2029	Alap karbantartás	2941	01.04.	04.06.	07.04.		
Iroda bejárat	Ogni chiron p6	11457	2019	2029	Alap karbantartás	2942	01.04.	04.06.	07.04.		
Mosókonyha	Totál p6	42653	2015	2030	Teljes karbantartás	2838	01.04.	04.06.	07.04.		
Fűtött raktár	Totál p6	011983	2016	2031	Teljes karbantartás	2833	01.04.	04.06.	07.04.		
Fejlesztő helység	Maxima p6	538521	2026	2031	Új készülék	2943	01.04.	04.06.	07.04.		

Minta Ellenőr

munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó

Kelt: 2026.07.04